

ЕРКНМ: 75210061000201351664



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Забайкальскому
краю

(Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Читинскому, Карымскому районам
(ОНД и ПРУНД и ПР Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66/1/40**

вручается: Горячкиной Светлане Жумагуловне директору муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 п. Карымское с пришкольным интернатом"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66 от «15» ноября 2021 года - «24» ноября 2021 г.

государственным инспектором по Читинскому, Карымскому районам по пожарному надзору
Машуковой Ольгой Шамильевной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

проведена _____ органа государственного пожарного надзора) _____ выездная _____ проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица директор муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №5 п. Карымское с пришкольным интернатом" (далее - МОУ СОШ №5) Горячкина Светлана Жумагуловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Не обеспечена исправность внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (здания МОУ СОШ №5 п. Карымское, ул. Ленинградская 124, ул. Верхняя 74)	абз. 2 п. 48 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 года)	01.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МОУ СОШ №5 Горячкина С.Ж.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Государственный инспектор по Читинскому, Карымскому
районам по пожарному надзору
младший лейтенант вн. службы
Машукова О.И.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


(подпись)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
КРЫМСКОГО РАЙОНА "КАРЫМСКИЙ РАЙОН"
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА №5 п.КАРЫМСКОЕ
С ПРИШКОЛЬНЫМ ИНТЕРНАТОМ
673300, п.Карымское, ул. Ленинградская 124
тел: 8 (30234) 3-17-82

30.09.22 № 212

Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Читинскому, Карымскому районам
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №5 п.Карымское
с пришкольным интернатом»

Дополнения к ответу на предписание №66/1/40

В ответ на запрос №200/7-6-25 от 18.07.2022 года по выполнению предписания №66/1/40 от 24.11.2021 года) сообщаем:

	Вид нарушения	Мероприятия
1	Не обеспечена исправность внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения (основное здание)	Проведена проверка ВПВ на водоотдачу ООО «Линия безопасности» (договор №473/ЛБ от 26.09.2022 г.) Согласно результатам проверки значение водоотдачи сетей ВПВ удовлетворяет требованиям п.7.6 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (Приложение. Протокол проверки. Акт сдачи-приемки услуг).

Директор школы:



Горячкина С. Ж.

получено

03.10.2022

И.И. Мамуков